



**„СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ –
НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКС” ЕАД**

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „РЕМОНТ НА ЗАКРИТ БАСЕЙН ЗА СОЛЕНА ВОДА ВЪВ ФИЛИАЛ „ПОМОРИЕ“

Разяснение № 1:

Мощността на 1 бр. топлообменник и 3 бр. ел. нагреватели в kW трябва да бъде съобразена от всеки участник по такъв начин, че да осигурява постоянна работна температура от 32°C до 34°C в закрит басейн за солена вода с размери 10 м. / 13 м. и дълбочина 1,60 м. (общо 208 м³), като топлообменникът и ел. нагревателите трябва да могат да работят както самостоятелно, така и заедно. През отоплителния сезон в помещението се поддържа постоянна температура от 22°C до 25°C.

Разяснение № 2:

В бетона са заложили доставка и монтаж на дънни дюзи, сифони и хидромасажни дюзи – общо 24 броя, от които 10 бр. дънни дюзи, 2 бр. сифони и 12 броя хидромасажни дюзи.

ДАТА: 05.12.2014 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Плумелина Мичева